Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург, ул. Гая, д. 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Орск, пл. Гагарина, д. 7, тел. 8 (3537) 22-00-35, e-mail: ondorsk@56.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

# ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 349/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: *Директору муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Новотроицка Оренбургской области» Спигиной Людмиле Аркадьевне*
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения *начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орску и городу Новотроицку (главного Государственного инспектора города Орска и города Новотроицка по пожарному надзору) Пешкова Евгения Николаевича от «08» ноября* 2021 года № 349 в период с «11» ноября 2021г. по «16» ноября 2021г.

*старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орску и городу Новотроицку Михайловой К.Е., младшим лейтенантом внутренней службы*
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена *выездная проверка*
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: *директор МОАУ «СОШ № 23 г. Новотроицка Оренбургской области» Спигина Людмила Аркадьевна*
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | безопасности, требования которого (-ых) нарушены | | |
| 1. | Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности). (Костюмерная, архив, склад) | п. 12 ППР в РФ | 01.02.2022 | |
| 2. | Руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в помещениях школы не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы вентиляции воздуха при включении автоматической установки пожарной сигнализации | ст. 4 ч. 4, ст. 83 ч. 4 Ф.З № 123-ФЗ; п. 6.24 СП 7.13130.2013 п. 54 ППР в РФ | 01.02.2022 | |
| 3. | На объекте защиты не обеспечено согласование специальных программ в установленном порядке с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. | п. 3 ППР в РФ, п. 53 приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 года № 645 | 01.02.2022 | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Представитель по доверенности от 16 ноября 2021 г Прокин А.В
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя) (подпись)

« 16 » ноября 2021 г.

*Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орску и городу Новотроицку Михайлова Ксения Евгеньевна, младший лейтенант внутренней службы*
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) (подпись)

« 16 » ноября 2021 г.